

ESYLUX GmbH | Post Box 1834 | 22908 Ahrensburg

À qui de droit

ESYLUX GmbH
An der Strusbek 40
22926 Ahrensburg | Allemagne

Tél. : +49 (0)4102 88880-0

info@esylux.com
www.esylux.com

Dirigeants :
Mareks Peters
Helmi Kremser

Business register Lübeck District Court
HRB 69 43 HL
TVA : DE 249 684 359

Votre personne de contact	Notre adresse e-mail	Tél. :	date	page
Olaf Riebenstein	olaf.rienstein@esylux.com	+49 (0)4102 88880-4200	10/5/2020	1/1

UniCredit - HypoVereinsbank
IBAN : DE34 2003 0000 0016 1750 36
BIC : HYVEDEMM300

Hamburg Commercial Bank
IBAN : DE84 2105 0000 1001 3496 18
BIC : HSHNDE33HAN

Deutsche Bank
IBAN : DE07 2007 0000 0308 0066 00
BIC : DEUTDE33HAN

Kieler Volksbank eG
IBAN : DE51 2109 0007 0010 3928 07
BIC : GENODEF1KIL

Disjoncteur 10 A/16 A et charge continue maximale

Les instructions d'installation de nos détecteurs de mouvement et de présence nécessitent un disjoncteur 10 A pour limiter le flux de courant continu maximal à travers les détecteurs.

Si l'installateur effectue l'installation de manière à garantir un courant continu maximal de 10 A (2 300 W / cos Phi = 1) pendant le fonctionnement et en cas de panne, un disjoncteur de 16 A peut être utilisé à la place du disjoncteur de 10 A.

Sincères salutations,
ESYLUX GmbH



p.o.
Dr. Marc-Oliver von Maydell
Engineering



p.o.
Olaf Riebenstein
Series Production